

REVISÃO DE SOFTWARE



ETATRON D.S. S.r.l.

Representada e Distribuída com Exclusividade no Brasil por
DOSA SYSTEM TECNOLOGIA EM DOSAGEM LTDA

Com sede à

Rua Oriente, 108 casa 15 - Brás - São Paulo - SP - CEP 03016-000
Tel. +55 11 3228 5774 (Tronco Chave) • Fax +55 11 3228 2126
CNPJ: 62.412.622/0001-84 • Inscr. Estadual : 112.647.510.112
Internet: www.etatron.com.br e-mail: info@etatron.com.br

INFORMA AOS USUÁRIOS DE BOMBAS DOSADORAS MODELO DLX-PH/M & DLX-RX/M QUE O SOFTWARE DE CONTROLE DE FUNÇÕES FOI ALTERADO:


As funções reportadas na tabela foram atualizadas conforme segue-se:

DLX & DLXB-PH/M (pagina 28 do manual em Inglês)

F1A	Regulagem do Set Point Ácido
F1d	Regulagem do Set Point Alcalino
F2A	Funcionamento Proporcional ao Set Point
F2d	Funcionamento ON/OFF na vazão regulada pelo operador em %
F3A	Funcionamento proporcional na faixa de 1,50 pH de diferença
F3d	Funcionamento proporcional na faixa de 3,00 pH de diferença

DLX & DLXB-RX/M (pagina 31 do manual em Inglês)

F1A	Regulagem do Set Point Redutor
F1d	Regulagem do Set Point Oxidante
F2A	Funcionamento Proporcional ao Set Point
F2d	Funcionamento ON/OFF na vazão regulada pelo operador em %
F3A	Funcionamento proporcional na faixa de 125 mV de diferença
F3d	Funcionamento proporcional na faixa de 250 mV de diferença

A presente declaração está em conformidade com as diretivas da ,
que regula o fornecimento por parte do Fabricante.

p. ETATRON DS srl
DOSA SYSTEM
Responsável Técnico
José Carlos Basile